■性能表

出力	23.3kW(20000Kcal/h)　注１
蒸気圧力	196kPa(2.0kgf/㎠)
蒸気使用量	38.0kg/h　注2
出湯能力	13.3ℓ/min(25℃ deg)
給水圧	49～392kPa(0.5～4.0kgf/㎠)
制御方式	ON-OFF制御方式
電気容量	AC100 80W
本体重量	約30kg

注1:出力は196kPa(2.0kgf/㎠)の飽和蒸気供給時の能力です。
注2:蒸気使用量は196kPa(2.0kgf/㎠)の飽和蒸気の使用量です。



19	通気口	
18	動作ランプ	
17	運転スイッチ	
16	電源ランプ	
15	逆止弁	
14	フロースイッチ	
13	感温部	液膨張式センサー
12	ハイカットサーモ	液膨張式 75℃
11	端子台	
10	補助リレー	
9	ヒューズ	5A
8	電磁弁	
7	エア抜き	
6	過昇防止装置	バイメタル式120℃◇2
5	熱交換器	SUS304
4	蒸気出口	15Aソケット
3	給水口	20Aソケット
2	出湯口	20Aソケット
1	蒸気入口 ◇3	15Aねじ込みフランジ
品番 ITEM	品名 DESCRIPTION	備考

取付け及び使用上の注意

蒸気入口には必ずストレーナ(100メッシュ)を取付て下さい。
蒸気出口には必ずスチームトラップ(ヨシタケTD-10NA相当)を取り付けて下さい。
蒸気の供給圧力は196kPa(2.0kgf/㎠) でご使用下さい。
給水圧力は49～396kPa(0.5～4.0kgf/㎠) でご使用下さい。
給水管には必ずストップバルブを取り付けて下さい。蒸気管には必ずストップバルブを取り付けて下さい。
ハイカットサーモは７５℃固定です。出湯温度は流量（４ℓ/min以上）で調節して下さい。
出湯口には安全弁（口径１５Ａ×吹き出し圧490kPa(5.0kgf/㎠) を取り付けて下さい。
本体と配管との接続は本体に無理がかからないように注意して下さい。
ドレン配管は立ち上げないで下さい。能力が出なくなります。
万一の漏水に備えて防水施工及び床排水を設けて下さい。
換気の悪い場所や密閉された場所でのご使用は避けて下さい。

No.	DESCRIPTION	APPROVED	CHECKED	DRAWING OR REVISED	DATE
◇3	蒸気入口施工方法変更			H.S	2003 05/02
◇2	変更			E.K	2003 01/16
◇1	蒸気ストレーナ削除			E.K	1999 01/26
承認	作成承認			E.K	1996 11/01

TITLE 蒸気瞬間湯沸器
ＨＳＩ－２０

ANGLEFORM 3角法　縮尺 SCALE 1/15　図番 U-4-1641 FILE

細山熱器株式会社