

仕様書

| 名称 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----|-----------------|
| 製品名 | ガス貯蔵湯沸器 置台型 | ガス種 | プロパンガス (LPG) 用 | | | |
| 型式名 | DST - 207 号 | 適用図番 | F1Y-2977 | | | |
| 仕様 | | | | | | |
| 主な仕様 | 区分 | ステンレス製 | 塗装色 | パールブルー色 | | |
| | 貯蔵量 | 46 L | 最高設定温度 | 94 ± 4 | | |
| | 本体重量 | 16kg | 口火安全装置 | RS-0 サーマット | | |
| | 本体材質 | SUS-304 | 電気容量 | | | |
| | 温度調節器 | RS-0 サーマット | | | | |
| 能力 | 沸上時間 | 46 分 | 消費熱量 | 6.9kW | | |
| | | (春秋 : 水温 15) | | | | |
| 接続 | 給水接続 | R1/2 | 給水の型 | (右・左) 給水型 | | |
| | ガス接続 | R1/2 (強化ホース結び) | 給湯栓 | 15A (胴長カシ 2 ケ) (位置 : 正面 45 °) | | |
| 区分 | ガス機器の給排気方式 | | 開放式 | | | |
| 給水使用範囲 | 給水圧力 | | 0.3MPa 以下 | | | |
| 仕様は予告なしに変更する場合があります。 (L : リットル) | | | | | | |
| 一般的な注意事項 | | | | | | |
| 番号 | 内容 | | | | | |
| 1 | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。 | | | | | |
| 2 | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。 | | | | | |
| 3 | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション (震動) を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 | | | | | |
| ガスの給排気方式による注意事項 | | | | | | |
| 種類 | 番号 | 内容 | | | | |
| 開放式 | 1 | 湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。 | | | | |
| | 2 | 排気トップの開口部は、壁面や可燃物等に向けしないで下さい。 | | | | |
| その他の注意事項 | | | | | | |
| 番号 | 内容 | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 番号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 | 承認印 | 作成印 | 作成日 |
| 1 | | | | 鈴木 | 成岡 | 2013 年 9 月 24 日 |
| 2 | | | | | | 版名 |
| 3 | | | | | | DST-207-LP-1 |

細山熱器株式会社