

仕様書

| 名称 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|----------------|------------------|-----|-----------------|
| 製品名 | ガス貯蔵湯沸器 置台型 | ガス種 | プロパンガス (LPG) 用 | | | |
| 型式名 | DST - 5 号 | 適用図番 | F1Y-2989 | | | |
| 仕様 | | | | | | |
| 主な仕様 | 区分 | ステンレス製 | 塗装色 | パールブルー色 | | |
| | 貯蔵量 | 95 L | 最高設定温度 | 94 ± 4 | | |
| | 本体重量 | 27kg | 口火安全装置 | RS-0 サーマスタット | | |
| | 本体材質 | SUS-304 | 電気容量 | | | |
| | 温度調節器 | RS-0 サーマスタット | | | | |
| 能力 | 沸上時間 | 50 分 | 消費熱量 | 14.0kW | | |
| | | (春秋 : 水温 15) | | | | |
| 接続 | 給水接続 | R1/2 | 給水の型 | (右・左) 給水型 | | |
| | ガス接続 | R1/2 | 給湯栓 | 15A (胴長カシ 2 ケ) | | |
| | | (強化ホース結び) | | (位置 : 正面 45 °) | | |
| 区分 | ガス機器の給排気方式 | | CF 式 | | | |
| 給水使用範囲 | 給水圧力 | | 0.3MPa 以下 | | | |
| 仕様は予告なしに変更する場合があります。 (L : リットル) | | | | | | |
| 一般的な注意事項 | | | | | | |
| 番号 | 内容 | | | | | |
| 1 | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。 | | | | | |
| 2 | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。 | | | | | |
| 3 | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション (震動) を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 | | | | | |
| ガスの給排気方式による注意事項 | | | | | | |
| 種類 | 番号 | 内容 | | | | |
| CF 式 | 1 | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。 | | | | |
| | 2 | 排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。 | | | | |
| | 3 | 排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。 | | | | |
| その他の注意事項 | | | | | | |
| 番号 | 内容 | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 番号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 | 承認印 | 作成印 | 作成日 |
| 1 | | | | 鈴木 | 成岡 | 2013 年 9 月 24 日 |
| 2 | | | | | | 版名 |
| 3 | | | | | | DST-5-LP-1 |

細山熱器株式会社