



注意事項：蒸気供給圧力は196KPa

(2kgf/cm²) 以下にしてください。

蒸気出口にスチームトラップを取り付け

その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。

蒸気入口には必ずストレーナ -

(100メッシュ)を取り付けて下さい。

17	電源コード	標準 1.5m
16	水受管	
15	オーバーフロー管	19.05
14	ボールタップ玉	
13	丸型温度計	
12	排水口	
11	蒸気出接続口	R 1 / 2
10	蒸気入接続口	R 1 / 2
9	水位計	
8	出湯口	20A
7	電磁弁	
6	給水金具	R 1 / 2
5	ボールタップ元	
4	温調ダイヤル	
3	作動ランプ	
2	電源ランプ	
1	取付プレート	
番号	名称	備考

TITLE		蒸気湯沸器
		HDS - 5 号 (壁 掛 型)
ANGLE	FORM	SCALE
3角法		
図 番		F1Y-3123
仕様書番号		HDS-5-1

	N. SUZUKI	T. Naruoka	2013
			09.21
APPROVED	CHECKED	DRAWING	DATE

細 山 熱 器 株 式 会 社