




■固定ビス取付位置図（上面図）



注意事項：排出管10の排水管への接続は順勾配にしてください。
給水圧力は、750 kPa以下にしてください。
膨張水排出装置（TR-2）付の場合、現場の仕様に合わせて
付属品を選択できます。別紙「膨張水排出装置用付属部品図」
より選択して下さい。



1 5		
1 4	膨張水排出管接続金具	
1 3	台補助板	
1 2	タイマー	
1 1	サーモスタット	30～75℃可変
1 0	排出管	銅管φ6～600mm
9	膨張水排出装置	TR - 2
8	止めネジ	
7	点検とびら	
6	吸気栓	
5	出水口	G 1 / 2
4	電源コード	標準 1.5 m
3	給水口	G 1 / 2
2	給湯口	G 1 / 2
1	温水器本体	

番号 名 称 備 考

TITLE 床置き式電気温水器（角型）

HEU-12BTR（膨張水排出装置付）

ANGLEFORM SCALE 図 番 F1Y-1388

3角法

貯 湯 量	12リットル	タ イ マ ー	有 ・ 無
消 費 電 力	単相200V1.1kW	給 水 接 続	G1/2
本 体 重 量	7.5kg	給 湯 接 続	G1/2

差込プラグ



APROVED

CHECKED

DRAWING

DATE

2004
11.22

細山熱器株式会社