




■固定ビス取付位置図（上面図）



注意事項：排出管10の排水管への接続は順勾配にしてください。
給水圧力は、750 kPa以下にしてください。
膨張水排出装置（TR-2）付の場合、現場の仕様に合わせて
付属品を選択できます。別紙「膨張水排出装置用付属部品図」
より選択して下さい。



15		
14	膨張水排出管接続金具	
13	台補助板	
12	タイマー	オプション
11	サーモスタット	30～75℃可変
10	排出管	銅管φ6～600mm
9	膨張水排出装置	TR-2
8	止めネジ	
7	点検とびら	
6	吸気栓	
5	出水口	G1/2
4	電源コード	標準 1.5m
3	給水口	G1/2
2	給湯口	G1/2
1	温水器本体	

番号 名 称 備 考

TITLE 床置き式電気温水器（角型）

HEU-12BTR（膨張水排出装置付）

ANGLEFORM SCALE 図 番 F1Y-1473

3角法

貯 湯 量	12リットル	タ イ マ ー	有 ・ 無	差 込 プラグ	125V15A	N.S	N.O	2005 04.11
消 費 電 力	単相100V1.1kW	給 水 接 続	G1/2			APROVED	CHECKED	DRAWING
本 体 重 量	7.5kg	給 湯 接 続	G1/2					DATE

細山熱器株式会社